


UAB "Anykščių šiluma"

Tvirtinu:
UAB "Anykščių šiluma" vyr. inžinierius
Arvydas Valiulis
2023.12.20



Kompresorių SKTG 5,5 ir SP7,5 SXP priežiūros grafikas 2024 m

| Įrenginio pavadinimas | Atliekamų darbų pavadinimas | Planuojamas darbų atlikimo laikas |
|---|---|---|
| Oro kompresorius SKTG 5,5 (dokumentacija Nr.1 - 5) | Patikrinti tepalo lygį, tepalo švarumą, išvalyti radiatorių , oro filtrą (prapučiant oru) | Kas 500 d.val. |
| | Pakeisti oro filtrą, tepalo filtrą, tepalą patikrinti diržo būklę, bloko vamzdžius | Kas 2000 d.val.arba kartą per metus |
| | Pakeisti separatoriaus įdėklą, apsauginį vožtuvą, (mažiausiai kartą per metus), nuvalyti radiatorių, patikrinti diržo, resiverio būklę | Kas 4000 d.val.arba kartą per metus |
| | Įeinančio vožtuvo taisymo paketo keitimas | Kas 6000 d.val.arba kartą per metus |
| | Minimalaus suspaudimo vožtuvo taisymo paketo keitimas | Kas 8000 d.val.arba kartą per dvejus metus |
| | Pavaros diržas/mova | Pagal poreikį arba kartą per metus |
| | Movos keitimas | Kas 12000 d.val.arba kartą per dvejus metus |
| Oro kompresorius SF 7,5 SXP (10 bar) (dokumentacija Nr.1 - 5) | Patikrinti tepalo lygį, tepalo švarumą, išvalyti radiatorių , oro filtrą(prapučiant oru) | Kas 500 d.val. |
| | Alyvos, alyvos filtro, filtravimo medžiagos, oro filtro keitimas. Diržų įtempimo, elektros jungčių, alyvos ir oro žarnų patikra. Aušintuvo valymas. | Kas 2000 d.val.arba kartą per metus |
| | Separatoriaus, linijinių filtrų įdėklų keitimas | Kas 4000 d.val.arba kartą per metus |
| | Įsiurbimo, minimalaus slėgio vožtuvų taisymo paketo, pavaros diržų keitimas. | Kas 6000 d.val.arba kartą per metus |
| | Alyvos ir oro žarnų keitimas | Kas 10 000 d.val. |
| | Variklio guolių keitimas | Kas 12 000 d.val. |
| | Sraigtinės poros patikra | Kas 20 000 d.val. |
| | Sraigtinės poros regeneracija- keitimas | Kas 24 000 d.val. |

Sudarė miesto katilinių meistras



Eugenijus Zelba