

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ INFORMACIJA

Šilumos suvartojimo palyginamoji analizė Anykščių mieste 2021-2022 m. šildymo sezono metu.

Pateikiame mažiausiai ir daugiausiai šilumos sunaudojusių pastatų penketukus naudojusius šilumą iš UAB „Anykščių šiluma“ per 2021 - 2022 metų šildymo sezoną (nuo spalio 11 d. iki balandžio 28 d.) Lentelėje pateikti dydžiai EUR/m² ir kWh/m² geriausiai apibūdina konkretaus pastato šilumos sunaudojimo ekonomiškumą. Minėtus dydžius padauginus iš savo buto ploto galima sužinoti kiek per šildymo sezono mėnesį vidutiniškai sunaudosime šilumos šildymui eurai ir kWh (kilovatvalandėmis), atsižvelgiant ar Jūsų namas yra renovuotas ar ne.

Mažiausiai šilumos sunaudojantys pastatai (renovuoti).

Eil. Nr.	Adresas	Šildomas pastato plotas, m ²	Vidutinė kaina per 2021-2022 m., EUR/m ²	Vidutinis energijos suvartojimas per 2021-2022 m., kWh/m ²
1.	Žiburio g. Nr. 13	1175,77	0,36	4,48
2.	Ažupiečių g. Nr.8	708,63	0,43	5,45
3.	Ramybės g. Nr. 5	2555,87	0,45	5,70
4.	Šviesos g. Nr. 12a	184,25	0,47	5,89
5.	Žiburio g. Nr. 5	1143,90	0,48	6,12

Daugiausiai šilumos suvartojantys pastatai (nerenuoti).

Eil. Nr.	Adresas	Šildomas pastato plotas, m ²	Vidutinė kaina per 2021-2022 m., EUR/m ²	Vidutinis energijos suvartojimas per 2021-2022 m., kWh/m ²
1.	Mindaugo g. Nr. 19	302,43	2,11	26,60
2.	Šviesos g. Nr. 8	328,29	1,74	21,96
3.	Šviesos g. Nr. 11	529,46	1,74	21,94
4.	Šviesos g. Nr. 9	467,21	1,72	21,67
5.	J. Biliūno g. Nr. 30	562,63	1,70	21,38

Visi 5 pastatai, kurie sunaudojo mažiausiai šilumos per 2021-2022 metų šildymo sezoną yra renovuoti ir sunaudojo šilumos 3-5 kartus mažiau negu daugiausiai sunaudojančių šilumos pastatų penketukas pateiktas šiose lentelėse.

Jeigu Jūsų buto kvadratinio metro šildymui suvartojamos šilumos vidutinis kiekis per metus yra 14 kWh/m² ir daugiau, rekomenduojame rimtai apsvarstyti galimybę renovuoti pastatą, nes tai yra vienintelis kelias gerokai sumažinti šilumos nuostolius. Šiuo metu yra galimybė atlikti pilnutinę pastato renovaciją arba vadinamąją pastato mažąją renovaciją (šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas sumontuojant balansinius ventilius, termostatinus ventilius ir daliklinę šilumos apskaitą).

UAB „Anykščių šiluma“ administracija