


Tvirtinu:
 UAB "Anykščių šiluma" vyr. inžinierius
 Arvydas Valiulis
 2023.12.20



2 MW biokuro katilo įrenginių priežiūros grafikas 2024 m

Įrenginio pavadinimas	Atliekamų darbų pavadinimas	Planuojamas darbų atlikimo laikas
Hidraulinė stotis (2 vnt) (dokumentacija Nr.1 - 4)	Alyvos lygis	Kasdienis
	Alyvos temperatūra	Kasdienis
	Alyvos būsena	Kasdienis
	Alyvos keitimas	Pagal poreikį
	Filtro užterštumo daviklio stebėjimas	Kasdienis
	Darbinis slėgis manometre	Kasdienis
	Išorinius nesandarumus	Kasdienis
	Komponentų tvirtinimas	Kas 500 val.
	Hidraulinės žarnos (naudojimo laikas 6 metai)	1k/pusmet
Ventiliatoriai, dumsiurbė, kuro padavimo grandinė,	Apžiūra	1k/mén
Kondensatinis ekonomaizeris (dokumentacija Nr.5 - 11)	Sklendžių pakeitimas	Katilinės nedarbo metu
	Pilnas ekonomaizerio išvalymas	Katilinės nedarbo metu
	Patikrinti operatoriaus skydelį (ar nėra aktyvių alermų), ventiliatoriai, siurbliai, lygio jutikliai, manometrai, slėgio perkritį ant šilumokaičio, smėlio filtras	Patikros kas tris paras
	Patikrinti : pH matuoklį, dūmų ventiliatorių, dūmų sklendę, valdymo spintos oro filtrus, išvalyti pagalbinį ir avarinį aušintuvą, šilumokaitį	1k/mén
Kondensato valymo įranga (dokumentacija Nr.5 - 11)	Patikrinti operatoriaus skydelį (ar nėra aktyvių alermų), kondensato valymo įrangos sistemą, konden-sato lygi bakuose, siurbliaus, smėlio filtro, lygio jutiklių veikimą	Patikros kas tris paras
	Išardyt-išvalyti dumblo siurblį	Kas 2 - 6 mén.
	Išplauti skirtuvo plokšteles, kondensato baką	Katilinės nedarbo metu
Vandens šildymo katilas (dokumentacija Nr.1 - 1)	Katilo avarinės apsaugos (aukštas, žemas), temperatūra, vandens srautas	1k/mén
	Apsauginis vožtuvas	Kasdienis
	Manometrai	Kasdienis
	Vandens traktas	Kasdienis

Reduktoriai	Patikrinti alyvą, alyvos lygį, veikimo garsą ar nepažeistas guolis	Kas 3000 d.val.
	Pakeisti alyvą, riedėjimo guolio tepalą, veleno sandarimamajį žiedą	Kas trys metai
Dūmtraukis	Apžiūra	Pavasarį, rudenį
	Nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas	1k/per 3mén
	Neeilinė apžiūra	Gaisrai, vėtrai, liūtys, dujų mišinio sprogimai, dūmų temperatūros padidėjimas
	Eilinė vidinių paviršių apžiūra	Po 5 met. nuo eksploatacijos pradžios, bet nerečiau, kaip po 10 metų
	Žaibosaugos įrenginių apžiūra	Visų apžiūrų metu
Pakura	Išvalymas	Katilinės nedarbo metu
Multiciklonas	Išvalymas	Katilinės nedarbo metu

Sudarė miesto katilinių meistras

Eugenijus Zelba