


UAB "Anykščių šiluma"

Tvirtinu:
 UAB "Anykščių šiluma" vyr. inžinierius
 Arvydas Valiulis
 2023.12.20



4 MW biokuro katilo įrenginių priežiūros grafikas 2024 m

Įrenginio pavadinimas	Atliekamų darbų pavadinimas	Planuojamas darbų atlikimo laikas
Hidraulinė stotis (3 vnt) (dokumentacija Nr.1- 4)	Alyvos lygis	Kasdienis
	Alyvos temperatūra	Kasdienis
	Alyvos būsena	Kasdienis
	Alyvos keitimas	Pagal išdirbtas valandas
	Filtro užterštumo daviklio stebėjimas	Kasdienis
	Darbinis slėgis manometre	Kasdienis
	Išorinius nesandarumus	Kasdienis
	Komponentų tvirtinimas	Kas 500 val.
	Hidraulinės žarnos (naudojimo laikas 6 metai)	1k/mén
Ventiliatoriai, dumsiurbė, kuro padavimo grandinė,	Apžiūra	1k/mén
Kondensatinis ekonomaizeris (dokumentacija Nr.5 - 11)	Sklendžių pakeitimas	Katilinės nedarbo metu
	Pilnas ekonomaizerio išvalymas	Katilinės nedarbo metu
	Patikrinti operatoriaus skydelį (ar néra aktyvių alermų), ventiliatoriai, siurbliai, lygio jutikliai, manometrai, slėgio perkritį ant šilumokaičio, smėlio filtras, pH matuoklį	Patikros kas tris paras
	Išardyti-išvalyti dumblo siurblį	Kas 2 - 6 mén.
	Išplauti skirtuvo plokšteles, kondensato baką	Katilinės nedarbo metu
Vandens šildymo katilas (dokumentacija Nr.1 - 1)	Pilnas šilumokaičio išvalymas	Katilinės nedarbo metu
	Katilo avarinės apsaugos. Slėgiai (aukštas, žemas), temperatūra, vandens srautas	1k/mén
	Apsauginis vožtuvas	Kasdienis
	Manometrai	Kasdienis
	Vandens traktas	Kasdienis
Biokuro transporteris (dokumentacija Nr.3 - 17)	Sutepti pavaros ir įtempimo mazgų guolius	Kas 2-3 mén.
	Tikrinti guolius	Kas 2-3 mén.
	Tikrinti grandinių įtempimą	1k/mén

Reduktoriai	Patikrinti alyvą, alyvos lygį, veikimo garsą ar nepažeistas guolis	Kas 3000 d. val. arba kas pusę metų.
	Pakeisti alyvą, riedėjimo guolio tepalą, veleno sandarimamajį žiedą	Kas trys metai
Dūmtraukis	Apžiūra	Pavasarį, rudenį
	Nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas	1k/per 3 mén
	Neeilinė apžiūra	Gaisrai, vėtrai, liūtys
	Eilinė vidinių paviršių apžiūra	Kas 5 metai
Pelenų šalinimo transporteris	Žaibosaugos įrenginių apžiūra	Visų apžiūrų metu
	Sutepti pavaros ir įtempimo mazgų guolius	Katilinės nedarbo metu
Multiciklonas	Išvalymas	Katilinės nedarbo metu

Sudarė miesto katilinių meistras

Eugenijus Zelba