# UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ INFORMACIJA

**Šilumos suvartojimo palyginamoji analizė Anykščių mieste 2024-2025 m. šildymo sezono metu.**

Pateikiame mažiausiai ir daugiausiai šilumos sunaudojusių pastatų penketukus, naudojusius šilumą iš UAB „Anykščių šiluma“ per 2024-2025 metų šildymo sezoną (nuo spalio 14 d. iki balandžio 15 d.). Lentelėje pateikti dydžiai EUR/$m^2$ ir kWh/$m^2$ geriausiai apibūdina konkretaus pastato šilumos sunaudojimo ekonomiškumą. Minėtus dydžius padauginus iš savo buto ploto galima sužinoti kiek per šildymo sezono mėnesį vidutiniškai sunaudosime šilumos šildymui eurais ir kWh (kilovatvalandėmis), atsižvelgiant ar Jūsų namas yra renovuotas ar ne.

**Mažiausiai šilumos sunaudojantys pastatai (renovuoti).**

| Eil. Nr. | Adresas | Šildomas pastato plotas, $m^2$ | Vidutinė kaina per 2024-2025 m., EUR/$m^2$ | Vidutinis energijos suvartojimas per 2024-2025 m., kWh/$m^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žiburio g. 13 | 1175,77 | 0,3475 | 3,837 |
| 2. | Žiburio g. 15 | 1156,63 | 0,4095 | 4,517 |
| 3. | Ažupiečių g. 8 | 708,63 | 0,4096 | 4,520 |
| 4. | Ramybės g. 5 | 2555,87 | 0,4690 | 5,182 |
| 5. | Žiburio g. 5 | 1143,70 | 0,4705 | 5,196 |

**Daugiausiai šilumos suvartojantys pastatai (nerenovuoti).**

| Eil. Nr. | Adresas | Šildomas pastato plotas, $m^2$ | Vidutinė kaina per 2024-2025 m., EUR/$m^2$ | Vidutinis energijos suvartojimas per 2024-2025 m., kWh/$m^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mindaugo g. 19 | 310,43 | 2,1287 | 23,529 |
| 2. | Šviesos g. 8 | 328,29 | 1,8598 | 20,568 |
| 3. | Šviesos g. 12 | 406,64 | 1,8150 | 20,065 |
| 4. | Šviesos g. 9 | 332,66 | 1,7522 | 19,367 |
| 5. | Vairuotojų g. 3 | 1629,57 | 1,7433 | 19,274 |

Visi 5 pastatai, kurie sunaudojo mažiausiai šilumos per 2024-2025 metų šildymo sezoną yra renovuoti ir sunaudojo šilumos 3-6 kartus mažiau negu daugiausiai sunaudojančių šilumos pastatų penketukas pateiktas šiose lentelėse.

Jeigu Jūsų buto kvadratinio metro šildymui suvartojamos šilumos vidutinis kiekis per metus yra 14 kWh/$m^2$ ir daugiau, rekomenduojame rimtai apsvarstyti galimybę renovuoti pastatą, nes tai yra vienintelis kelias gerokai sumažinti šilumos nuostolius.

UAB „Anykščių šiluma“ administracija