UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ INFORMACIJA

Šilumos suvartojimo palyginamoji analizė Anykščių mieste 2025-2026 m. šildymo sezono metu.

Pateikiame mažiausiai ir daugiausiai šilumos sunaudojusių pastatų penketukus, naudojusius šilumą iš UAB „Anykščių šiluma“ per 2025-2026 metų šildymo sezoną (nuo spalio 6 d. iki balandžio 30 d.). Lentelėje pateikti dydžiai EUR/m^2 (be PVM) ir kWh/m^2 geriausiai apibūdina konkretaus pastato šilumos sunaudojimo ekonomiškumą. Minėtus dydžius padauginus iš savo buto ploto galima sužinoti kiek per šildymo sezono mėnesį vidutiniškai sunaudosime šilumos šildymui eurais ir kWh (kilovatvalandėmis), atsižvelgiant ar Jūsų namas yra renovuotas ar ne.

Mažiausiai šilumos sunaudojantys pastatai (renovuoti).

Eil. Nr.	Adresas	Šildomas pastato plotas, m^2	Vidutinė kaina per 2025-2026 m., EUR/m^2	Vidutinis energijos suvartojimas per 2025-2026 m., kWh/m^2
1.	Žiburio g. 13	1175,77	0,524	5,365
2.	Ažupiečių g. 8	708,63	0,628	6,476
3.	Statybininkų g. 7	1158,51	0,631	6,514
4.	Statybininkų g. 5	1213,05	0,635	6,539
5.	Žiburio g. 15	1156,63	0,637	6,567

Daugiausiai šilumos suvartojantys pastatai (nerenovuoti).

Eil. Nr.	Adresas	Šildomas pastato plotas, m^2	Vidutinė kaina per 2025-2026 m., EUR/m^2	Vidutinis energijos suvartojimas per 2025-2026 m., kWh/m^2
1.	Mindaugo g. 19	310,43	2,620	26,780
2.	Šviesos g. 11	184,25	2,489	25,726
3.	Šviesos g. 12	406,64	2,355	24,368
4.	Šviesos g. 8	328,29	2,323	24,023
5.	J. Biliūno g. 16	1876,70	2,288	23,598

Visi 5 pastatai, kurie sunaudojo mažiausiai šilumos per 2025-2026 metų šildymo sezoną yra renovuoti ir sunaudojo šilumos 3-6 kartus mažiau negu daugiausiai sunaudojančių šilumos pastatų penketukas pateiktas šiose lentelėse.

Jeigu Jūsų buto kvadratinio metro šildymui suvartojamos šilumos vidutinis kiekis per metus yra 14 kWh/m^2 ir daugiau, rekomenduojame rimtai apsvarstyti galimybę renovuoti pastatą, nes tai yra vienintelis kelias gerokai sumažinti šilumos nuostolius.

UAB „Anykščių šiluma“ administracija